

天祝县 2020 年脱贫攻坚农村安全饮水项目竣工 环境保护验收验收组检查意见

2021 年 4 月 8 日，天祝县水利建设管理站在天祝县组织召开了天祝县 2020 年脱贫攻坚农村安全饮水项目竣工环境保护验收会议，验收组由建设单位（天祝县水利建设管理站）、验收调查单位（甘肃方健环保科技咨询有限公司）及 3 名专家（名单附后）组成。

验收组听取了建设单位对该工程的环保“三同时”执行情况的介绍，验收调查单位对项目环境保护验收调查情况进行了汇报，验收组成员对工程环境保护“三同时”执行情况进行了现场检查，审阅了有关技术文件，经认真讨论研究，形成以下检查意见：

一、甘肃方健环保科技咨询有限公司编制的环境保护验收调查报告编制基本规范，符合国家及省有关建设项目环境保护验收调查管理规定和技术规范要求，报告调查内容属实，验收组同意该调查报告结论意见。

二、工程基本情况及环保完成情况

天祝县 2020 年脱贫攻坚农村安全饮水项目地点涉及天祝县抓喜秀龙镇、打柴沟镇、华藏寺镇、石门镇、炭山岭镇、赛什斯镇、天堂镇、东坪乡、等 19 个乡镇。工程主要建设维护改造水源工程 3 处，改造水厂 1 处，增设水处理设备及消毒设备 2 套，水质在线监测设备 1 套，智能化计量设施 15533 套，应急供水点 508 处，输水管道及管网改造 190.78km，配套各类阀井 1108 座，新建调蓄水池 10 座，配套入户设施

1155套。天祝县水利建设管理站于2020年5月委托武威启示环保科技有限公司编制完成了《天祝县2020年脱贫攻坚农村安全饮水项目建设项目环境影响报告表》。2020年6月1日，武威市生态环境局天祝分局以武环天发[2020]72号文号对该报告表进行批复，同意项目建设。

三、工程变更情况

项目无工程变更内容。

四、环保设施设置与验收调查结果

甘肃方健环保科技咨询有限公司出具的验收调查报告表明：

1. 废气：工程施工期开挖土石方、裸露地面采取覆盖措施，大风天气下禁止土方开挖作业，对渣土、物料等运输车辆采取全覆盖或密闭方式，施工机械及时清洗，工程施工期未发生扬尘投诉问题。

2. 废水：施工如厕依托周边农户旱厕，生活污水中盥洗废水直接用于施工区泼洒降尘。施工过程中产生的施工废水经沉淀处理后回用，无外排。

3. 噪声：施工期间严格控制作业时间，严禁夜间施工，合理布局施工机械，工程施工期未发生噪声投诉问题。

4. 固废：施工人员产生的生活垃圾及时运至垃圾填埋场处理。

5. 生态恢复：工程施工营地租用周边农户院落，施工完成后对临时构筑物进行了清理；管线表土剥离采取分层开挖、在管线一侧分层堆放，最终反序回填。管线沿线施工完成后

进行了平整和生态植被恢复，植被已达到施工前水平。

五、检查结论

经验收组核查，天祝县 2020 年脱贫攻坚农村安全饮水项目各项生态恢复措施已按项目环境影响报告表及批复要求落实，建立了相应的环保管理制度。经验收调查，建设单位已将施工场地临时构筑物进行了清理，并及时对管线扰动区域进行了平整和生态植被恢复。工程符合国家及省上规定的建设项目竣工环境保护验收条件，验收组同意工程通过竣工环保验收。水利管理站应形成验收意见，并按《建设项目管理条例》在网站公示无异议后，工程正式通过竣工环保验收。

验收组：刘伟 李涛 李斌

2021 年 4 月 8 日 吕晓勤

天祝县 2020 年脱贫攻坚农村安全饮水项目

竣工环境保护验收参会人员签到表

时间：2021 年 4 月 8 日

地点：天祝县

序号	姓名	单位名称	职称	签字	联系方式
1	王明瑞	天祝县水利建设局项目负责人		王明瑞	13893553303
2	李斌	甘肃生态环境监测总站	高级工程师	李斌	1809257007
3	李斌	武威生态环境监测中心	高工	李斌	1899353086
4	吕晓勤		工程师	吕晓勤	19993533108
5	晋万博	天祝县水利局	高工	晋万博	18992553389
6	俞明华	天祝县水利建设局	工程师	俞明华	13893510677
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					